

Strukturdaten nach § 27 StromNEV

Stichtag: 31.12.2020

1. Stromkreislänge der Kabelleitungen in der Niederspannungs- und Mittelspannungsebene

	MS	NS
Länge Kabel in km	102	278

2. Installierte Leistung der Umspannebenen

Umspannebene	Installierte Leistung in MVA
MS/NS	69

3. Entnommene Jahresarbeit in Kilowattstunden pro Netz- und Umspannebene

Netz- / Umspannebene	Entnommene Jahresarbeit in MWh
MS	89.697
MS/NS	54.680
NS	53.163

4. Anzahl der Entnahmestellen jeweils für alle Netz- und Umspannebenen

Netz- / Umspannebene	Anzahl der Entnahmestellen
MS	46
MS/NS	12
NS	23.788

5. **Einwohnerzahl** im Netzgebiet der Ewa GmbH 29.730

6. **Versorgte Fläche** 11 km²

7. **Geographische Fläche** 29 km²

8. **Anzahl der Entnahmestellen**

mit einer viertelstündlichen Leistungsmessung 113

Sonstige 23.733

9. **Name des grundzuständigen Messstellenbetreibers:**

Energie- und Wasserversorgung Altenburg GmbH