

Aufstellung der netzrelevanten Daten nach § 23c EnWG und § 10 StromNEV für das Jahr 2025

Netzverluste	3.175.171 kWh
Höchstentnahmelast	11.465 kW
Bezug aus vorgelagerter Netzebene	49.066.597 kWh

Netz- bzw. Umspannebene	Durchschnittsverluste der Ebene	Menge der Verlustenergie in kWh	durchschnittlicher Preis für Beschaffung der Verlustenergie in ct/kWh
MS	1,30 %	1.059.381	11,204
MS/NS	1,70 %	826.480	11,204
NS	2,77 %	1.289.311	11,204

Netz- bzw. Umspannebene	Jahreshöchstlast in kW	Höchstentnahmelast in kW	Summe aller Einspeisungen aus dezentralen Erzeugeranlagen in kWh
MS	15.950	16.154	32.591.610
MS/NS	10.372	10.543	9.492
NS	10.004	10.274	5.259.219